

MAGISCO SPRL

Rue Bruyère Saint-Jean, 138
1410 Waterloo

Tél. & Fax : 02.377.56.87

Tél. :

GSM :

TVA BE 0450.314.679 - Fortis : BE44 2100 1223 1045

ATTESTATION D'ENTRETIEN - COMBUSTIBLE LIQUIDE

D'ordre de

Adresse installation : *FAIRARK*

*3750 boulevard Thiers
141. Waterloo*

DATE : *28/11/22*

DUREE DU TRAVAIL : de h à h

ORDRE N°

1 NETTOYAGE

TRAVAUX ET VERIFICATION

Ramonage de la cheminée par aspiration

Nettoyage des circuits de gaz de combustion

Vérification des conduits de gaz de combustion

Chaudière : *77* KW (Kcal/h)

Marque et Type *Urgastherm*

Brûleur : l/h (Kg/h)

Marque et Type *elie*

Remarques particulières :

*entretien chaudière + Brûleur + Ramonage
1 gicleur 07,5 + Débouchage*

J'atteste avoir procédé à l'entretien réglementaire obligatoire en application de la loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, comprenant les travaux et vérification repris ci-dessus.

Le Technicien : Nom BOGAERT A.

N° attribué : TB 5921 - TF 09776

Signature :

2 REGLAGE DU BRULEUR

COMBUSTIBLE : Gasoil chauffage

DATE : *28/11/22*

DUREE DU TRAVAIL : de h à h

ORDRE N°

Contrôles (*)		Essai 1	Essai 2	VERIFICATIONS					
Gicleur	gal/h	<i>0175</i>		<input type="checkbox"/> Réservoir	<input type="checkbox"/> Gueulard	<input type="checkbox"/> Vanne magnétique	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Relais cheminée	<input type="checkbox"/>
Type		<i>ST</i>		<input type="checkbox"/> Tubes mazout	<input type="checkbox"/> Régulateur-tirage	<input type="checkbox"/> NC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Thermostat ambience	<input type="checkbox"/>
Angle	degrés	<i>60°</i>		<input type="checkbox"/> Vannes	<input type="checkbox"/> Ligne gicleur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Thermostat chaudière	<input checked="" type="checkbox"/>
Pression à la pompe	bar	<i>13</i>		<input type="checkbox"/> Filtre	<input type="checkbox"/> Gicleur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Tension	<input type="checkbox"/>
Dépression cheminée	Pa			<input type="checkbox"/> Jauge	<input type="checkbox"/> Accroche flamme	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Propreté chaudière	<input type="checkbox"/>
Dépression foyer	Pa			<input type="checkbox"/> Pompe	<input type="checkbox"/> Electrodes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Etat chambre	<input type="checkbox"/>
Indice fumée	Bacharach	<i>1</i>		<input type="checkbox"/> Ventilateur	<input type="checkbox"/> Câbles H.T.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Etat chaudière	<input checked="" type="checkbox"/>
Teneur en CO ₂	%	<i>10,1</i>		<input type="checkbox"/> Accouplement	<input type="checkbox"/> Transfo H.T.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Etat cheminée	<input checked="" type="checkbox"/>
Temp. cheminée	°C	<i>183</i>		<input type="checkbox"/> Volet d'air	<input type="checkbox"/> Relais	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Etat buse	<input checked="" type="checkbox"/>
Temp. ambiante	°C	<i>11</i>		<input type="checkbox"/> Moteur	<input type="checkbox"/> Cellule	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Temp. réelle	°C	<i>17</i>		<input type="checkbox"/> Tube gaz	<input type="checkbox"/> Ventilation chaufferie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rendement	%	<i>86,7</i>							
Fournitures et travaux effectués : <i>Isolant pvc, tuyau 3 kg 1 maz 2 lba 1 set thermoboyage Von Brûleur</i>									
L'installation est en bon état de fonctionnement				Fonctionne selon les normes OPTIMAZ : <input checked="" type="checkbox"/> OUI / <input type="checkbox"/> NON					
L'installation n'est pas en bon état de fonctionnement									

J'atteste avoir procédé à l'entretien réglementaire obligatoire en application de la loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, comprenant les travaux et vérification cités au point 2 ci-dessus.

Le Technicien : *[Signature]*

N° attribué :

Signature :

Cette attestation doit être conservée pendant deux ans à la disposition des agents chargés de veiller à l'application de la loi.

Les brûleurs des chaudières alimentées en combustible liquide doivent être l'objet d'un entretien annuel effectué par un technicien dont la qualification est reconnue conformément à l'A.R. du 6 janvier 1978.

Vu

Signature du Client :